

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD

ID. INMUEBLE: Bulnes 2572 1º B



EDIFICIO	LOCAL				
	CALLE HASTA ASCENSOR	ESCALERAS	escalón 6 cm	CANTIDAD	uno
		RAMPA	NO	ANCHO	
		OBSTÁCULO:		INCLINACIÓN	
	ASCENSOR	PUERTA	MANUAL DE ABRIR		
			SENSOR	NO	
		MEDIDAS	ABERTURA	62 cm	
			INTERIOR	0,72 X 1,15 prof.	
	PUERTA	OBSTÁCULO:	ABERTURA	100 cm	
	HALL	OBSTÁCULO:	NO		

UNIDAD	PUERTA DE ACCESO	85 cm		
	PUERTAS INTERIORES	cocina 67 cm	dormitorio 62 cm	
		MENORES DE 80 CM:	Acceso a baño 57 cm	
	AREAS DE CIRCULACIÓN	ajustadas		
	BAÑOS	MEDIDAS/DIST.:	ADECUADAS	
	OBSTÁCULOS:	NO	ESPECIFICAR ABAJO	

OTRAS OBSERVACIONES:

--

EVALUACIÓN GENERAL DE ACCESIBILIDAD				
MB				
B				
R	X	POSIB. MEJORAS	no	