

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD

ID. INMUEBLE: Ugarteche 2876 4º A



EDIFICIO	LOCAL				
	CALLE HASTA ASCENSOR	ESCALERAS	1 escalón	CANTIDAD ESCALONES:	
		RAMPA	NO	ANCHO	
				INCLINACIÓN	
		OBSTÁCULO:	NO		
	ASCENSOR	PUERTA	MANUAL DE ABRIR		
			SENSOR	NO	
		MEDIDAS	ABERTURA	65 cm	
			INTERIOR	74 x 105 cm	
	ACCESO A COCHERAS	OBSTÁCULO:	NO POSEE		
HALL	OBSTÁCULO:	SI			

UNIDAD	PUERTA DE ACCESO	90 cm		
	PUERTAS INTERIORES	de 56 a 70 cm		
		MENORES DE 80 CM:	Todas	
	AREAS DE CIRCULACIÓN	ESTRECHAS		
	BAÑOS	MEDIDAS/DIST.:	ESTRECHO	
	OBSTÁCULOS:	SI	ESPECIFICAR ABAJO	
	<p>Toda la unidad se encuentra a nivel. Puerta de cocina y habitación de 70 cm, baño de 56 cm reales. El baño es muy estrecho y no permite el paso de sillas de ruedas.</p>			

OTRAS OBSERVACIONES:

--