

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD

ID. INMUEBLE: Sarmiento 1462 3º A



EDIFICIO	LOCAL				
	CALLE HASTA ASCENSOR	ESCALERAS	ESCALONES	CANTIDAD	2
		RAMPA	SI	ANCHO	78 CM
		c/pasamanos de ambos lados		INCLINACIÓN	
		OBSTÁCULO:			
	ASCENSOR	PUERTA	MANUAL DE ABRIR		
			SENSOR	NO	
		MEDIDAS	ABERTURA	60 CM	
			INTERIOR	97 X 108 CM	
	PUERTA	OBSTÁCULO:	NO		
HALL	OBSTÁCULO:	NO			

UNIDAD	PUERTA DE ACCESO	85 cm		
	PUERTAS INTERIORES	65 cm		
		MENORES DE 80 CM:	baños 50 cm	
	AREAS DE CIRCULACIÓN	adecuadas		
	BAÑOS	MEDIDAS/DIST.:		
	OBSTÁCULOS:	no	ESPECIFICAR ABAJO	

OTRAS OBSERVACIONES:

El único obstáculo para accesibilidad es lael paso a los baños que es de 50 cm. y el ancho de toilette

EVALUACIÓN GENERAL DE ACCESIBILIDAD

MB				
B				
R	X	con posibilidad de mejoras		
NO ACCESIBLE				